



Российская Федерация  
Ямало-Ненецкий автономный округ  
Министерство образования и науки РФ  
Департамент образования

Администрации муниципального образования Надымский район  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6  
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», г. НАДЫМ**

ул. Набережная им. Оруджева С.А., 55, г. Надым, ЯНАО, 629730  
телефон: (3499) 52-34-49 факс: 52-34-49, E-mail: sosh6ndm@mail.ru  
ИНН 8903020122 КПП 890301001, р/с 40101810500000010001 в РКЦ г. Салехард

Исх. 14.02.2015 №58

Начальнику ТО  
Управления Роспотребнадзора  
по ЯНАО  
в г. Надыме и Надымском районе  
Соболевой Г.В.

Уважаемая Галина Владимировна!

Информирую Вас, что после выявления нарушений и сделанных при проведении плановой проверки специалистами Роспотребнадзора МОУ СОШ №6 г. Надыма замечаний, часть из них сразу же или в течение трех дней были устранены:

1. В туалете для девочек крышка от сливного бочка унитаза заменена (приложение – фото).
2. Выполнена внутренняя отделка в медицинском блоке в соответствии с требованиями п. 4.2, п. 11.14 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно устранены сколы и трещины краски у подоконников, дверей и дверного проема (приложение – фото).
3. Приобретен и установлен в кабинете приема рядом с умывальником резервный водонагреватель (приложение – фото).

Прошу Вас устраненные нарушения не вносить в предписание.

С уважением,  
директор школы



В.А. Ткач

Российская Федерация  
 Ямало-Ненецкий автономный округ  
 Министерство образования и науки РФ  
 Департамент образования  
 Администрации муниципального образования Надымский район  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6**  
**С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», г. НАДЫМ**

ул. Набережная им. Оруджева С.А. 55, г. Надым, ЯНАО, 629730  
 телефон: (3499) 52-34-49 факс: 52-34-49, E-mail: zosh6ndm@mail.ru  
 ИНН 8903020122 КПП 890301001, р/с 4010181050 00010001 в РКЦ г. Салехард

Исх. 19.02.2015 №65

Начальнику ТО  
 Управления Роспотребнадзора  
 по ЯНАО в Надымском районе  
 Соболевой Г.В.

Уважаемая Галина Владимировна!

Информирую Вас о выполнении некоторых мероприятий, направленных на выполнение Предписания об устранении выявленных нарушений от 13.02.2015.

№ пункта предписания	Наименование мероприятия в предписании	Срок исполнения	Отчет по мероприятию	Примечание
1	Представить в Отдел государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ФАП №1) 2.4.2.2821-10 описание учебных занятий	До 20.02.2015	Расписание скорректировано	Приложения 1, 2
3	Выполнить контроль за правильным засаживанием детей в соответствии с возрастными особенностями детей	С 13.02.2015 и постоянно	Проведены заседание при директоре, рабочее совещание с подколлективом, издан приказ по МОУ от 18.02.2015 №36 «О наложении дисциплинарного взыскания на должностное лицо»	Приложение 3

Директор школы



Ф. А. Тяч



Российская Федерация  
Ямало-Ненецкий автономный округ  
Министерство образования и науки РФ  
Департамент образования

Администрации муниципального образования Надымский район  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6  
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», г. НАДЫМ

ул. Набережная им. Оруджева С.А., 55, г. Надым, ЯНАО, 629730  
телефон: (3499) 52-34-49 факс: 52-34-49, E-mail: sosh6ndm@mail.ru  
ИНН 8903020122 КПП 890301001, р/с 40101810500000010001 в РКЦ г. Салехард

Исх. 12.03.2015 №106

Начальнику ТО  
Управления Роспотребнадзора  
по ЯНАО в Надымском районе  
Соболевой Г.В.

Уважаемая Галина Владимировна!

Информирую Вас о выполнении некоторых мероприятий, направленных на выполнение Предписания об устранении выявленных нарушений от 13.02.2015 №26.

№ пункта предписания	Наименование мероприятия в предписании	Срок исполнения	Отчет по мероприятию	Примечание
4	Обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями на рабочем месте – стол ГП в горячем цехе и рабочее место в овощном цехе	До 13.03.2015	Установлены на рабочих местах дополнительные светильники. Проведены замеры уровня освещенности в рамках реализации Программы производственного контроля (1 квартал). Результаты соответствуют нормативам.	Приложения 1, 2

Приложение 1. Фото рабочих мест (1 лист).

Приложение 2. Протокол испытаний параметров световой среды №432/142Д от 11.03.2015 (2 листа).

Директор школы



В.А. Ткач

