

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию Надымский район
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«29»

января 20 20 г.
(дата составления акта)

ЯНАО, г.Надым,
проезд 15, стр.5/1
(место составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 2

По адресу/адресам:

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, ул. Набережная им. Оруджева С.А. д.55
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя от 14.01.2021 №2
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная/выездная

здание школы (категория риска - высокая) Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов»
(ОГРН 1028900580884, ИНН 8903020122)
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ____ » ____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

« ____ » ____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20.01.2021, 27-29.01.2021 – 4 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

МОУ «СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов» вх. №1 от 14.01.2021

Ткач В.А. 20.01.2021 10 час 00 мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Колесник Елена Витальевна, начальник НТО ОНДиПР по МО Надымский район УНДиПР ГУ
МЧС России по ЯНАО - государственный инспектор Надымского района по пожарному
надзору, Граблев Дмитрий Юрьевич, инспектор ОНОНГК ОНДиПР по МО Надымский район
УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО - государственный инспектор Надымского района по
пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Ткач В.А., директор МОУ «СОШ №6»
Гомон Л.Е., заместитель директора по АХР

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика объекта:

Здание МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов г. Надыма» расположен по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С.А., д.55

Класс функциональной пожарной опасности объекта – Ф 4.1. Количество этажей - 4, II степень огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности здания С0.

Директор школы Ткач В.А. прошел обучение мерам пожарной безопасности в виде пожарно-технического минимума.

Автоматическая пожарная сигнализация и СОиУЭ людей при пожаре в рабочем состоянии. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре обслуживаются ООО «Символ» согласно заключенному договору №02/01-07 от 01.01.2021. Последняя проверка работоспособности АПС, СОУЭ проведена 20.01.2021.

Дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделений пожарной охраны осуществляется согласно договору ГПД №04/01-07 от 01.01.2021 ООО «СПБ Комплект».

С персоналом объекта в количестве 40 человек, был проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности, занятия по пользованию первичными средствами пожаротушения, тренировка по эвакуации людей в случае пожара (чрезвычайной ситуации).

20.01.2021, 27-29.01.2021 рассмотрены документы проверяемого лица, в т.ч. по выполнению организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

20.01.2021 проведена противопожарная тренировка с лицами, осуществляющим деятельность на объекте защиты, обучение правилам поведения при пожаре.

20.01.2021, 27.01.2021 проведено обследование объекта защиты на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки:

☐ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

☐ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

☒ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов) от 29.01.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.Л.П.

Подписи лиц, проводивших проверку:

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ткач Валерий Анатольевич, директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29 января 20 21 г.

✓ mf
подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц) проводившего проверку)

Телефоны доверия:
ГУ МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 23999
МЧС России - 8 (495) 4009999